COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E Agrosuper 52E1

IF 2026005954

21/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**21/10/2026**
Hora:	**17:51**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Agrosuper	**0,78**	**2026005954**

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.