COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. Nueva Aldea

IF 2026005970

22/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**22/10/2026**
Hora:	**15:22**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Nueva Aldea	37	2026005970

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Reconexión con éxto de la línea 66kV Santa Elvira - Nva. Aldea. Complejo industrial queda generando en isla, con todas sus unidades en servicio.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.