Informe Resumen de Falla

S/E Charrúa ATR-1 220/154 kV, 390 MVA

IF 2026006027

22/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**22/10/2026**
Hora:	**16:42**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Celulosa Laja	17,5	2026005988
S/E Celulosa Pacífico	45,6	2026005989
S/E La Señoraza	5	2026006022
S/E Celulosa Santa Fe	15,4	2026005990

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

S/E Charrúa 52A10		2026006026
S/E Laja		2026006042
S/E El Rosal 52J1		2026005977

d. Causa preliminar de la falla.

Descarga atmosférica por tormenta eléctrica en la zona.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.