COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E Concepción 52A4

IF 2026006041

22/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**22/10/2026**
Hora:	**16:45**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Charrúa, Monterrico, Montenegro, Pueblo Seco, Chillán. Santa Elvira, Quilmo, Lucero, Tap Tres Esquinas, Los Ángeles y Laja	95	2026006041

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Coincidente con intento de sincronización vía paño A4 de S/E Concepción.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.