COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. HP Itata U-1

IF 2026006043

23/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**23/10/2026**
Hora:	**15:22**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. HP Itata U-1	6	2026006043

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Falla por falso contacto en PT-100 descanso de empuje.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.