COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

**Informe Resumen de Falla**

**C. Mejillones IEM**

**IF 2026006046**

**23/10/2026**

**a. Fecha y hora de la falla**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | **23/10/2026** |
| **Hora:** | **18:42** |

**b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW**

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|---|---|---|
| **C. Mejillones IEM** | **115** | **2026006046** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación**

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**d. Causa preliminar de la falla.**

**Pérdida de señal en transmisor de temperatura del vapor principal.**

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.