Informe Resumen de Falla

S/E Atacama Solar 2 BP1, 33 kV

IF 2026006038

23/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**23/10/2026**
Hora:	**10:28**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
PFV Atacama Solar 2	**45**	**2026006038**

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Pérdida de lectura de tensión en fase C.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.