Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Liqcau - Coloso

IF 2026006059

24/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**24/10/2026**
Hora:	**17:24**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Durante maniobras de normalización del Transformador N°2 de S/E Coloso, se produce la operación de la protección 87B de Barra N°1 de S/E Coloso.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.