Informe Resumen de Falla

S/E Bollenar TR1 de 110/13.8 kV y 30 MVA

IF 2026006056

24/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**24/10/2026**
Hora:	**16:11**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Bollenar	7	2026006056

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Operación por flujo inverso.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.