COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

S/E Mandinga 52CT1

IF 2026006054

24/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**24/10/2026**
Hora:	**10:45**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Mandinga	2,5	2026006054

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Se investiga.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.