Informe Resumen de Falla

BESS Nueva Imperial

IF 2026006068

25/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**25/10/2026**
Hora:	**8:09**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Sin energía BESS Nva Imperial por reconexión automática de Línea 66kV Pitrufquén – Padre Las Casas C1.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.