Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Punitaqui - El Sauce

IF 2026006062

25/10/2026

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**25/10/2026**
Hora:	**0:40**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E El Sauce	0,2	2026006062

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla.

Robo de conductor entre las estructuras 242 a 246 las tres fases.

* Nota: En base a información entregada por los coordinados.