Informe Resumen de Falla

Línea de 154 kV Itahue - Maule

2026006086

Fecha de emisión

26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26-10-2026
Hora:	**15:28**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 154 kV Itahue - Maule		2026006086

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Tormente eléctrica en le zona.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**