Informe Resumen de Falla

Línea de 66 kV Malloa - Fuentecilla

2026006083

Fecha de emisión

26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26-10-2026
Hora:	**13:11**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 66 kV Malloa - Fuentecilla	21	2026006083

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Interrupción forzada por protecciones afectando los consumos de SS/EE Fuenteclla, transformador N°1 66/15 kV 9.4 MVA de S/E San Vicente de Tagua Tagua, Las Cabras y El Manzano con 21 MW interrumpidos.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**