Informe Resumen de Falla

S/E Cumbre CSK6 de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 2

2026006084

Fecha de emisión
26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26-10-2026
Hora:	11:45

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Cumbre CSK6 de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 2		2026006084

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Falla de comunicación de S1 y S2 de control del CSK.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**