Informe Resumen de Falla

S/E Talca Barras N°1 y 2 de 66 kV

2026006111 - 20266114

Fecha de emisión
26-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	26-10-2026
Hora:	**14:50**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Talca Barras N°1 y 2 de 66 kV	87	2026006111 -2026006114
C. San Javier 1 y San Javier 2		2026006092 - 2026006097

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

C. Constitución y Maule		2026006104 - 2026006105
C. San Ignacio	36	2026006091

d. Causa preliminar de la falla:

interrupción forzada por protecciones.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**