COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Informe Resumen de Falla

C. Mejillones IEM

2026006159

Fecha de emisión
28-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**28-10-2026**
Hora:	**11:34**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Mejillones IEM	115	2026006159

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Pérdida de señal de velocidad de la turbina.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**