**Informe Resumen de Falla**

| C. Mejillones IEM |
|---|

| 2026006168 |
|---|

**Fecha de emisión**
**28-10-2026**

## 1. Descripción de la perturbación

### a. Fecha y hora de la falla

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | **28-10-2026** |
| **Hora:** | **18:40** |

### b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

| Central o S/E Afectada. | Potencia Afectada MW | IF asociado |
|---|---|---|
| C. Mejillones IEM | 115 | 2026006168 |
| | | |

### c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

### d. Causa preliminar de la falla:

| Pérdida de señal de velocidad de turbina. |
|---|

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**