Informe Resumen de Falla

C. Angostura U-3

2026006243

Fecha de emisión
02-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**02-11-2026**
Hora:	**6:36**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Angostura U-3	46	2026006243

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Durante maniobras de desconexión del paño J2, en S/E GIS Angostura.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**