Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Charrúa - Los Notros - Antuco

2026006244

Fecha de emisión
02-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**02-11-2026**
Hora:	**9:07**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 220 kV Charrúa - Los Notros - Antuco		2026006244

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Acortamiento de distancia debido al corte de un árbol por parte de un tercero, no coordinado con Transelec, estructura 36.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**