Informe Resumen de Falla

C. PFV Quilapilun

2026006253

Fecha de emisión
03-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**03-11-2026**
Hora:	**5:45**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV Quilapilun		2026006253

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Falla en mecanismo de cierre de interruptor 52JT1 en S/E Quilapilún.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**