Informe Resumen de Falla

C. Térmica Hornitos CTH

2026006254

Fecha de emisión
03-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**03-11-2026**
Hora:	**11:41**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Térmica Hornitos CTH	54	2026006254

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Falla en bomba de alimentación de agua.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**