Informe Resumen de Falla

S/E Pan de Azúcar transformadores N°8 de 110/13.4 kV y N°11 de 110/13.8 kV

2026006283

Fecha de emisión
04-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**04-11-2026**
Hora:	**19:14**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
transformadores N°8 de 110/13.4 kV y N°11 de 110/13.8 kV	26	2026006283

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Transformador N°8 con TTCC fallado.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**