Informe Resumen de Falla

C. Mejillones CTM-3 TG+TV

2026006300

Fecha de emisión
05-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**05-11-2026**
Hora:	**15:15**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Mejillones CTM-3 TG+TV	82	2026006300

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Falla en ventiladores de tarjetas de sistemas de control.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**