Informe Resumen de Falla

C. PFV Manzano

2026006291

Fecha de emisión
05-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**05-11-2026**
Hora:	**10:25**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. PFV Manzano	90	2026006291
BESS El Manzano	5	2026006307

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Interruptor 52F8 abierto por sobrecarga.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**