Informe Resumen de Falla

C. Cerro Pabellón 3

2026006333

Fecha de emisión
08-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**08-11-2026**
Hora:	**23:45**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Cerro Pabellón 3	7	2026006333

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Trip por protección diferencial de presión de Isopentano.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**