Informe Resumen de Falla

Línea de 110 kV Gamboa - Pid Pid

2026006359

Fecha de emisión
10-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**10/11/2026**
Hora:	**10:17**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Conductor cortado y estructuras con daño.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**