Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Rahue - Nueva Pichirropulli 2

2026006364

Fecha de emisión
10-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	10/11/2026
Hora:	11:52

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

S/E Chumpullo	3	2026006371
C. Rucatayo	40	2026006374
C. Valdivia	36	2026006376

d. Causa preliminar de la falla:

Caída de árbol sobre la línea.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**