Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Rahue - Nueva Pichirropulli 2

2026006375

Fecha de emisión
10-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	10/11/2026
Hora:	15:31

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
S/E Chumpullo	3,2	2026006372
C. Rucatayo	44	2026006378

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Caída de árbol sobre los conductores durante tala no coordinada realizada por terceros.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**