Informe Resumen de Falla

C. Rucatayo

2026006460

Fecha de emisión
14-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	14/11/2026
Hora:	16:02

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Rucatayo	41	2026006460

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Bajo flujo en el sello de eje.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**