Informe Resumen de Falla

Línea de 220 kV Rahue - Antillanca

2026006461

Fecha de emisión
14-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	14/11/2026
Hora:	13:26

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
SS/EE Río Bonito, Aihuapi, Los Negros, Copihues, Chirre y Mantilhue	7	2026006461
Cs. Capullo, Pulelfu	10,3	
C. Licán	14	2026006458
Cs. MC1, MC2, MC3, Nalcas, Callao, Palmar, Correntoso, El Mocho y Cumb	30	2026006462

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Acortamiento de distancia de una rama con la línea.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**