Informe Resumen de Falla

C. Rucatayo

2026006478

Fecha de emisión
15-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**15-11-2026**
Hora:	**19:53**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Rucatayo	32	2026006478

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Anormalidad en sello de flujo.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**