Informe Resumen de Falla

Central Tocopilla U-16

2026006471

Fecha de emisión
15-11-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**15-11-2026**
Hora:	**4:39**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
C. Tocopilla U-16	317	2026006471

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Anormalidad en sistema de control.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**