Informe Resumen de Falla

Línea de 44 kV Lo Prado - Curacaví 2

2026006205

Fecha de emisión
31-10-2026

1. Descripción de la perturbación

a. Fecha y hora de la falla

Fecha:	**31-10-2026**
Hora:	**10:19**

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada.	Potencia Afectada MW	IF asociado
Línea de 44 kV Lo Prado - Curacaví 2	7	2026006205

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación

d. Causa preliminar de la falla:

Interrupción forzada por protecciones.

*** Nota: En base a información entregada por los coordinados.**